

Do umowy nr: .....

### **Warunki dla nowego pomieszczenia węzła ciepłego:**

Niniejszym załącznikiem Odbiorca potwierdza, że został powiadomiony o warunkach, jakie powinno spełniać pomieszczenie, w którym umiejscowiono węzeł ciepły.

Warunki pomieszczenia:

- węzeł powinien być usytuowany możliwie w centralnej części budynku,
- pomieszczenie powinno być przeznaczone wyłącznie na węzeł ciepły – nie może być dzielone na inne przeznaczenie,
- klucz do pomieszczenia węzła ciepłego powinien posiadać przedstawiciel Odbiorcy i przedstawiciel Dostawcy,
- pomieszczenie powinno przylegać do ściany zewnętrznej ogrzewanego budynku,
- wymiary pomieszczenia powinny umożliwiać montaż urządzeń i swobodny dostęp do nich:
  - wysokość – 2,5-3 m,
  - szerokość przejścia – 0,75 m,
  - wysokość drzwi – 2 m,
- ściany powinny być otynkowane i pomalowane farbą odporną na wilgoć,
- podłoga powinna być wykonana z elementów niepalnych, wodoodporna, odporna na uderzenia, ze spadkiem minimum 1 % w kierunku odwodnienia,
- poziom dźwięku generowany przez węzeł nie powinien przekraczać 40 dB,
- na drzwiach należy umieścić napis: Węzeł ciepły – wstęp wzbroniony,
- pomieszczenie powinno posiadać odrębne przyłącze wody i energii elektrycznej (odrębny obwód) oraz instalację kanalizacyjną w systemie grawitacyjnym,
- pomieszczenie węzła ciepłego powinno posiadać wentylację nawiewną i wywiewną,
- w pomieszczeniu węzła ciepłego bez okien jest wymagana wentylacja mechaniczna,
- minimalne natężenie oświetlenia powinno wynosić 50 lx,
- zalecany jest odrębny licznik energii elektrycznej.

W przypadku pomieszczeń, w których już umiejscowione są węzły ciepłe, i posiadają one odstępstwa od powyższych warunków, za niedogodności i wady odpowiedzialny jest właściciel pomieszczenia. Odbiorca ciepła, który jest właścicielem pomieszczenia węzła ciepłego, uzgadnia odstępstwa od powyższych warunków z Dostawcą ciepła – odpowiedzialność pozostaje po stronie właściciela pomieszczenia.

Podpis Odbiorcy

Podpis Dostawcy